



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)  
Управление надзорной деятельности  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877  
E-mail: ugpn@adm.yar.ru)  
Отдел надзорной деятельности по городу Рыбинску  
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)  
E-mail: OND\_Rybinsk@mail.ru

город Рыбинск  
14 часов 05 минут

10 июля 2014 года

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№217

В период с 07 июля 2014 года по 10 июля 2014 года на основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска по пожарному надзору В.А.Елагина №217 от 01.07.2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад №106 (далее по тексту Детский сад №106) расположенного по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Ворошилова, д.22 А.

(Юридический адрес: 152930, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 22 А, ИНН 7610041787, ОГРН 1027601112373).

Продолжительность проверки: с 10 часов 00 минут 07.07.2014 года по 10 часов 45 минут 07.07.2014 года, с 11 часов 05 минут 10.07.2014 года по 12 часов 45 минут 10.07.2014 года.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по городу Рыбинску управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий Детским садом №106 Павлова А.В. (Распоряжение №217 от 01.07.2014 года направлено по электронной почте dou106@rybadm.ru)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска по пожарному надзору Чистяков Сергей Александрович.

При проведении проверки присутствовал: заведующий Детским садом №106 Павлова А.В.

В ходе проведения проверки установлено: Здание детского сада: Здание 1979 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля мягкая совмещенная, общая площадь здания 2000,3 м<sup>2</sup>. Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Здание рассчитано на одновременное пребывание 240 детей и 62 человека обслуживающего персонала. Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Эксплуатация территории организована с соблюдением требований пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Детский сад №106 находится в районе выезда ФГКУ «2-ОФПС по-Ярославской области» ПЧ-10 (в нормативном радиусе прибытия пожарных подразделений в соответствии ст. 76 ФЗ-123).. С 1-го этажа здания имеется 9 эвакуационных выходов непосредственно наружу. Со 2-го этажа здания имеется 3 эвакуационный выхода по лестничным клеткам 1-го типа, 3 эвакуационный выхода по лестничным клеткам 3-го типа. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Выполнены работы по испытанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения ЯООООО ВДПО (Акт от 10.10.2013 года). Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) 3-го типа, контрольно-приемный прибор «С-2000 БИК» установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ с ЯООООО ВДПО (Договор № 7 от 01.09.2013 года). Здание оборудовано радиоканальной связью подразделением пожарной охраны. Здание обеспечено первичными средствами пожаро-



тушения согласно норм оснащения, организован контроль за их техническим состоянием в наличие журнал учета за состояние первичных средств пожаротушения. Проведены испытания наружных пожарных лестниц 3-го типа ЯООО-ОО ВДПО (Протокол от 30.07.2012 года). На объекте разработана документация и инструкции по обеспечению противопожарного режима в помещениях учреждения. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2009. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Так же разработана организационно распорядительная документация по вопросам пожарной безопасности. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность детского сада пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

**Здание хозяйственного блока:** Здание 1979 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля мягкая совмещенная, общая площадь здания 157,1 м<sup>2</sup>. Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно норм оснащения.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: **не выявлено.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание №291/1/1(175) от 30 августа 2013 года выдано Отделом надзорной деятельности по городу Рыбинску УНД ГУ МЧС России по Ярославской области выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
города Рыбинска по пожарному надзору  
Чистяков С.А.



«10» июля 2014 года

С актом проверки ознакомлен: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен,  
копию акта со всеми приложениями получил:

И. В. Завидунов Смирнова С.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» июля 2014 года \_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)