

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д. 8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, 8(4855)222-198 факс 8(4855)222-011;
email: ond_rybinsk@mail.ru)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 241

«23» августа 2016 года
15 час. 00 мин.

г. Рыбинск

«23» августа 2016 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ворошилова д. 22а
На основании: распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору Елагина В.А. № 241 от «02» августа 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении – Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 106, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ворошилова д. 22а (юридический адрес месторасположения: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ворошилова д. 22а, ОГРН 1027601112373, ИНН 7610041787).

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин «08» августа 2016 года, с 14 час. 00 мин до 15 час. 00 мин «23» августа 2016 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: И.О. Заведующего МДОУ детский сад № 106 Рогова Людмила Яковлевна

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору Смирнов Олег Сергеевич

При проведении проверки присутствовали: И.О. Заведующего МДОУ детский сад № 106 Рогова Людмила Яковлевна

Краткая характеристика объекта:

Здание детского сада 1979 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля мягкая совмещенная, общая площадь здания 2000,3 м². Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Здание рассчитано на одновременное пребывание 240 детей и 62 человека обслуживающего персонала. Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Эксплуатация территории организована с соблюдением требований пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Детский сад №106 находится в районе выезда ФГКУ «2-ОФПС по Ярославской области» ПЧ-10 (в нормативном радиусе прибытия пожарных подразделений в соответствии ст. 76 Ф3-123). С 1-го этажа здания име-

ется 9 эвакуационных выходов непосредственно наружу. Со 2-го этажа здания имеется 3 эвакуационный выхода по лестничным клеткам 1-го типа, 3 эвакуационный выхода по лестничным клеткам 3-го типа. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Выполнены работы по испытанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения ЯО0000 ВДПО. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) 3-го типа, контрольно-приемный прибор «С-2000 БИК» установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ с ЯО0000 ВДПО. Здание оборудовано радиоканальной связью подразделением пожарной охраны. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно норм оснащения, организован контроль за их техническим состоянием в наличие журнал учета за состояние первичных средств пожаротушения. Проведены испытания наружных пожарных лестниц 3-го типа ЯО0000 ВДПО. На объекте разработана документация и инструкции по обеспечению противопожарного режима в помещениях учреждения. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2009. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Так же разработана организационно распорядительная документация по вопросам пожарной безопасности. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность детского сада пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: не выявлено
Предписание № 73/1/1/41 от 31. 03.2016 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:



(подпись проверяющего)

(исполняется при проведении выездной проверки)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) М.П.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется:



(подпись проверяющего)

(исполняется при проведении выездной проверки)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) М.П.

Прилагаемые документы: _____

Подпись лица, проводившего проверку:
Государственный инспектор г. Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского района
по пожарному надзору Смирнов О.С.
«23» августа 2016 года



(подпись) М.П.

С актом проверки ознакомлен,
копию акта со всеми приложениями получил:
И.О.Заведующего МДОУ детский сад № 106 Рогова Л.Я.
«23» августа 2016 года



(подпись) М.П.

отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)