



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписания № 38/1/1(28)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 106
в лице заведующего Павловой Алевтины Викторовны.

В период с 03 марта 2021 года по 31 марта 2021 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 22 А на основании распоряжения № 38 от 25.02.2021 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина ВА., проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 106, юридический адрес: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 22 А. ОГРН 1027601112373 ИНН 7610041787. Объект защиты по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 22 А, относится к категории чрезвычайно высокого риска.

При проведении проверки присутствовал: заведующий детского сада № 106 Павлова Алевтина Викторовна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1.	Ограждения наружной лестницы третьего типа из группы № 11 выполнено высотой менее 1,2 м (фактически 1,1 м).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.3, СП. 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ. п.4.4.7	01.03.2023	
2.	Ограждения наружной лестницы третьего типа из группы № 8 выполнено высотой менее 1,2 м (фактически 1,1 м).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.3, СП. 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ. п.4.4.7	01.03.2023	
3.	Ограждения наружной лестницы третьего типа из группы № 8 выполнено высотой менее 1,2 м (фактически 1,1 м).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.3, СП. 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ. п.4.4.7	01.03.2023	

		безопасности» ст.4 ч.3, СП. 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ. п.4.4.7	
4.	Число подъемов в одномаршевой лестнице из группы № 11 более 18 (фактически 28).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.3, СП. 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ. п.4.4.4	01.03.2023
5.	Число подъемов в одномаршевой лестнице из группы № 8 более 18 (фактически 28).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.3, СП. 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ. п.4.4.4	01.03.2023
6.	Число подъемов в одномаршевой лестнице из группы № 5 более 18 (фактически 28).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.3, СП. 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ. п.4.4.4	01.03.2023
7.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 11 выполнены из железобетонных конструкций (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф-сплошные из рифленой стали)	ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.6, п. 4.1 табл. 1	01.03.2023
8.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 8 выполнены из железобетонных конструкций (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф-сплошные из рифленой стали)	ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.6, п. 4.1 табл. 1	01.03.2023
9.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 5 выполнены из железобетонных конструкций (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф-сплошные из рифленой стали)	ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.6, п. 4.1 табл. 1	01.03.2023

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского
районов Ярославской области
по пожарному надзору
Гладышева Дарья Игоревна



« 31 » марта 2021 года

(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Заведующий муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 106
Павлова Алевтина Викторовна
(должность, фамилия, инициалы)



« 31 » марта 2021 года

MO