



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877,
E-mail: ugprn@adm.yar.ru) *222 011*
Отдел надзорной деятельности по г. Рыбинску
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д. 30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-198, email:
ond_rybinsk@mail.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 291/1/1 (175)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: муниципальному дошкольному образовательному учреждению центру развития ребенка - детский сад № 106, в лице законного представителя юридического лица заведующего детского сада № 106 Павловой Алевтины Викторовны.

Мною, Государственным инспектором по г. Рыбинску по пожарному надзору Иевлевым М.Н. на основании распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска по пожарному надзору Елагин В.А. № 291 от «30» июля 2013 года, 05.08.2013 года проведена плановая выездная проверка в отношении - муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 106 (далее по тексту Детский сад № 106), расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 22а, (юридический адрес месторасположения: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 22а ИНН 7610041787, ОГРН 1027601112373) с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности организациями и гражданами, в том числе на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности.

Проверка проведена в присутствии: Заведующий детским садом № 106 Павловой Алевтины Викторовны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
Здание детского сада				
1.	Кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации выполнены кабелем распространяющим горение, не обеспечивающий необходимый предел огнестойкости.	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 84; СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 4.1	02.07.2014	
2.	Кабельные линии системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре выполнены кабелем распространяющим горение, не обеспечивающий необходимый предел огнестойкости.	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 83, 84; СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 4.1	02.07.2014	
3.	Не произведён расчёт необходимого количества огнетушителей на объекте в соответствии с приложением I в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.	Правила противопожарного режима в РФ раздел XIX, пункт 465	02.07.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3 квартале 2014 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

*Государственный инспектор по г. Рыбинску
по пожарному надзору
Иевлев Максим Николаевич
«30» августа 2013 года*



Предписание для исполнения получила:
*Заведующий детским садом № 106
Павлова Алевтина Викторовна
«30» августа 2013 года*

Павлова

(подпись) М.П.

